



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Юрьянского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул.Большевииков, 32 пгт.Юрья, 613600, тел.2-12-63 (код 266), www.pch-59.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Акт № _____
обследования**

«21» ноября 2014 года

п. Мурыгино
(город, село, поселок)

10 ч. 00 мин.

**Заместителем главного государственного инспектора Юрьянского района
по пожарному надзору Лялиным Леонидом Анатольевичем**
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)
обследование)

в период с 08 ч. 10 мин. «21» ноября 2014 г. по 10 ч. 00 мин.

«21» ноября 2014 г. проведено обследование документов объекта заявителя,
территории, здания и помещений КОГКУСО «Мурыгинский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей «Родник»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: 613641, РФ, Кировская область, Юрьянский район,
п. Мурыгино, ул. Фестивальная, 29

при обследовании присутствовал Заместитель директора КОГКУСО «Мурыгинский
детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник» по психолого-
педагогической помощи Захаревич Инесса Леонидовна

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического
лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении
обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Объект проверки - выделенные помещения второго этажа правого крыла здания
Мурыгинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей «Родник»
(сокращённо КОГКУСО «МДДИ ДУОД «Родник»). Помещения представляют
собой три учебных класса с размещёнными в них ученическими школьными
столами (партами). Выход из помещений осуществляется в общий коридор
второго этажа и далее влево и вправо по коридору по лестничным маршам на
первый этаж здания.

Первичными средствами пожаротушения объект укомплектован в полном объёме
и согласно расчётного количества. АПС имеется, исправна. Остекление окон
металлических решёток не имеет. План эвакуации имеется. Вентиляция
естественная, подъездные пути имеются, телефонной связью объект обеспечен.

Функциональное назначение Ф 4.1-здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования (ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97*).

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

В ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
	Не выявлено	

С Актом обследования ознакомлен:

Директор КОГКУСО «МДДИ ДУОД «Родник» Метелёв Алексей Евдокимович

(подпись)
 (Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)
 «21» ноября 2014 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор КОГКУСО «МДДИ ДУОД «Родник» Метелёв Алексей Евдокимович

(подпись)
 (Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, общества и т.п. (гражданина)

Вывод по результатам обследования:

помещения Кировского областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Родник» нормам и требованиям правил пожарной безопасности соответствуют.

«21» ноября 2014 г.

Обследование проводил:

Заместитель главного государственного инспектора Юрьянского района по пожарному надзору Лялин Л.А.

(подпись)
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» ноября 2014 г.

личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

М.Л.П.*